

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления координации  
строительного контроля и комплекта-  
ции Департамента капитального  
строительства ПАО «Россети»

А.В. Юрьев

2019 г.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-32/19

Срок действия с 07.03.2019 г. по 07.03.2024 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии РМ6 с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение 6, 10 и 20 кВ, номинальный ток 200, 400 и 630 А, ток термической стойкости 16 и 20 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С) с выключателем нагрузки (функция I) и выключателями нагрузки со способностью отключения токов короткого замыкания (функция D и B)

ТУ 3414-002-81672916-2013 (изм. №2)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Шнейдер Электрик».

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок».

188323, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,

Промзона № 3, д. 1

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»